Absicherung bitte den technischen Daten entnehmen

A5

-F12

1~N/PE/230V/50Hz

EVU
A1 A2

X10
-X10
L
N
N
N
N
N
PE
PE
PE
PE
PE

MOT

DFS

-X0
L1
L1
L1

-X2
MOT
ASD
EVU

A1

-X3
HUP
FP1
ZUP
BUP
VBO
ZW1
ZW2/SST
MA1
MZ1
ZIP

VBO
ZW1

-X4
PEX
GND
RFV
GND
TB1
GND
TBW
GND
TA
GND
TRL
GND

TBW

Legende:

Bezeichnung	
A1	Reglerplatine; Achtung: I-max = 6A/230VAC
A5	Unterverteilung Hausinstallation
F12	Leitungsschutzschalter Steuerung
X10	Klemmen in Schaltkasten Wärmepumpe

Klemmen	
DFS	Externer Durchflussschalter; Brücke wenn kein Schalter angeschlossen wird
EVU	Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit
MOT	Anschluss externer Motorschutz; Brücke wenn kein externer Motorschutz angeschlossen wird
TBW	Brauchwasserfühler/thermostat
VBO	Umschaltventil / Pumpe Wärmequelle
X0–X4	Klemmleisten auf Reglerplatine
X10	Klemmleiste in Schaltkasten Wärmepumpe; N/PE-Verteilung für externe 230V Geräte
X10:L,N,PE	Einspeisung Steuerung 230V
ZW1	Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 1

DE831178
Funktion