

Modell	SWP 1250
Luft-Wasser-Wärmepumpe: (yes/no)	no
Sole-Wasser-Wärmepumpe: (yes/no)	yes
Wasser-Wasser Wärmepumpe: (yes/no)	no
Niedertemperatur-Wärmepumpe: (yes/no)	no
Mit Zusatzheizgerät: (yes/no)	no
Kombiheizgerät mit Wärmepumpe: (yes/no)	no
Anwendung: (low/medium)	low
Klima: (colder/average/warmer)	average

Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Symbol	Wert	Einheit
--------	--------	------	---------	--------	--------	------	---------

Wärmenennleistung (*)	Prated	125	kW
------------------------------	--------	-----	----

Angegebene Leistung für Teillast bei Raumlufttemperatur 20°C und Außentemperatur Tj			
Tj = -7°C	Pdh	125,1	kW
Tj = +2°C	Pdh	125,1	kW
Tj = +7°C	Pdh	125,1	kW
Tj = +12°C	Pdh	125,1	kW
Tj = Bivalenztemperatur	Pdh	125,1	kW
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert	Pdh	125,1	kW
Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Tj = +15°C (wenn TOL < -20°C)	Pdh	125,1	kW
	Tbiv	-10	°C
Leistung bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb	Pcych		kW
Minderungsfaktor (**)	Cdh	1,0	-

Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand			
Aus-Zustand	POFF	0,010	kW
Thermostat-aus-Zustand	PTO	0,010	kW
Bereitschaftszustand	PSB	0,010	kW
Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung	PCK	0	kW

sonstige Elemente			
Leistungssteuerung		fest	
Schalleistungspegel innen/außen	LWA	79/-	dB
Stickoxidausstoß	NOX	0	mg/kWh

Kombiheizgerät mit Wärmepumpe:			
Angegebenes Lastprofil		-	
Täglicher Stromverbrauch	Qelec	-	kWh

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	ηS	155,0	%
---	----	-------	---

Angegebene Leistungszahl für Teillast bei Raumlufttemperatur 20°C und Außentemperatur Tj			
Tj = -7°C	COPd	4,33	-
Tj = +2°C	COPd	4,58	-
Tj = +7°C	COPd	4,84	-
Tj = +12°C	COPd	5,12	-
Tj = Bivalenztemperatur	COPd	4,28	-
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert	COPd	4,28	-
Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Tj = +15°C (wenn TOL < -20°C)	COPd	4,28	-
Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Betriebsgrenzwert-temperatur	TOL	-10	°C
Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb	COPcyc		-
Grenzwert Betriebstemperatur Heizwasser	WTOL	55	°C

Zusatzheizgerät			
Wärmenennleistung	Psup	0,0	kW
Art der Energiezufuhr	elektrisch		

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftdurchsatz, außen	-		m³/h
Für Wasser/Sole-Wasser-Wärmepumpen: Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz	-	22300	m³/h

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	ηwh	-	%
Täglicher Brennstoffverbrauch	Qfuel	0	kWh

Kontakt: ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany

(*) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(Tj).

(**) Wird der Cdh-Wert nicht durch Messung bestimmt, gilt für den Minderungsfaktor Cdh der Vorgabewert Cdh = 0,9.

Modell	SWP 1250
Luft-Wasser-Wärmepumpe: (yes/no)	no
Sole-Wasser-Wärmepumpe: (yes/no)	yes
Wasser-Wasser Wärmepumpe: (yes/no)	no
Niedertemperatur-Wärmepumpe: (yes/no)	no
Mit Zusatzheizgerät: (yes/no)	no
Kombiheizgerät mit Wärmepumpe: (yes/no)	no
Anwendung: (low/medium)	medium
Klima: (colder/average/warmer)	average

Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Wärmenennleistung (*)	Prated	125	kW	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_S	114,0	%
Angegebene Leistung für Teillast bei Raumlufttemperatur 20°C und Außentemperatur Tj				Angegebene Leistungszahl für Teillast bei Raumlufttemperatur 20°C und Außentemperatur Tj			
Tj = -7°C	Pdh	125,2	kW	Tj = -7°C	COPd	2,98	-
Tj = +2°C	Pdh	125,2	kW	Tj = +2°C	COPd	3,40	-
Tj = +7°C	Pdh	125,1	kW	Tj = +7°C	COPd	3,72	-
Tj = +12°C	Pdh	125,1	kW	Tj = +12°C	COPd	4,11	-
Tj = Bivalenztemperatur	Pdh	125,2	kW	Tj = Bivalenztemperatur	COPd	2,88	-
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert	Pdh	125,2	kW	Tj = Betriebstemperaturgrenzwert	COPd	2,88	-
Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Tj = +15°C (wenn TOL < -20°C)	Pdh	125,2	kW	Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Tj = +15°C (wenn TOL < -20°C)	COPd	2,88	-
Bivalenztemperatur	Tbiv	-10	°C	Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Betriebsgrenzwert-temperatur	TOL	-10	°C
Leistung bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb	Pcyc		kW	Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb	COPcyc		-
Minderungsfaktor (**)	Cdh	1,0	-	Grenzwert Betriebstemperatur Heizwasser	WTOL	55	°C
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand				Zusatzheizgerät			
Aus-Zustand	POFF	0,010	kW	Wärmenennleistung	Psup	0,0	kW
Thermostat-aus-Zustand	PTO	0,010	kW	Art der Energiezufuhr	elektrisch		
Bereitschaftszustand	PSB	0,010	kW				
Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung	PCK	0	kW				
Leistungssteuerung	fest			Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftdurchsatz, außen	-		m³/h
Schalleistungspegel innen/außen	LWA	79/-	dB	Für Wasser/Sole-Wasser-Wärmepumpen: Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz	-	22300	m³/h
Stickoxidausstoß	NOX	0	mg/kWh				
Kombiheizgerät mit Wärmepumpe:							
Angegebenes Lastprofil	-			Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η_{wh}	-	%
Täglicher Stromverbrauch	Qelec	-	kWh	Täglicher Brennstoffverbrauch	Qfuel	0	kWh
Kontakt:	ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany						
(*) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(Tj).							
(**) Wird der Cdh-Wert nicht durch Messung bestimmt, gilt für den Minderungsfaktor Cdh der Vorgabewert Cdh = 0,9.							