ENERG Y IJA IE IA
енергия · ενεργεια

10076841DS01

alpha innotec SWCV 92K3 DS01

	55 °C	35 °C
	A++	A+++

A+++
A++
A+
A
B
C
D

47 dB

- dB

	9	9
	8	**9**
	9	9
	kW	kW

2019 811/2013

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

10076841DS01

alpha innotec

SWCV 92K3 DS01 + Luxtronik 2.1

A++

A+++

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

2015

811/2013

produits combinés (pompes à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur) - SWCV 92K3 DS01 + Luxtronik 2.1

Efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur pour le chauffage des locaux (ηs) ❶ 148 %

Puissance nominale de la pompe à chaleur (Prated kW) 8

Régulateur de température Classe VII ***(Tableau 1)*** + ❷ 3,5 %

Chaudière supplémentaire

produit combiné équipé d'un ballon d'eau chaude non *Psup kW (puissance nominale de la chaudière supplémentaire)*

ησ % (συπ)

(ηs % ***(sup)*** - ❶) x (α_{WP}) = - ❸ %

(αWE : voir aussi Tableau 3) (α_{WE})

contribution solaire ***(A_{Koll} m²)*** ***(ηKoll %)***

(V_{Sp} m³) ***(perte statique du ballon d'eau chaude exprimée en W)***

(ηSp : Tableau 2)

((294/P_{rated} x11) x **(A_{Koll} m²)** + (115/P_{rated} x11) x **(V_{Sp} m³)**) x 0,45 x (**(η_{Koll} %)** /100) x **(η_{Sp})** = + ❹ %

Efficacité énergétique saisonnière des produits combinés pour le chauffage des locaux (ηs) ❺ 152 %

arrondi au nombre entier le plus proche

Classe d'efficacité énergétique saisonnière des produits combinés pour le chauffage des locaux

G	F	E	D	C	B	A	A+	A++	A+++
									X
< 30 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 36 %	≥ 75 %	≥ 82 %	≥ 90 %	≥ 98 %	≥ 125 %	≥ 150 %

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes

Efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur pour le chauffage des locaux (ηs) dans les conditions climatiques plus froides 161 %

Efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur pour le chauffage des locaux (ηs) dans les conditions climatiques plus chaudes 156 %

plus froid ❺ 152 -V -12 = 164 plus chaud ❺ 152 +VI 8 = 160

caractéristiques techniques de la pompe à chaleur :			
fabricant	**alpha innotec**		
modèle	**SWCV 92K3 DS01**		
indications sur la classe d'efficacité énergétique et la puissance nominale :			
	average / low	average / medium	
classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux	A+++	A++	-
puissance thermique nominale	9	8	kW
efficacité énergétique pour le chauffage des locaux	203	148	%
consommation d'énergie finale annuelle pour le chauffage des locaux	3337	3963	kWh
niveau de puissance acoustique à l'intérieur		47	dB
précautions particulières lors du montage, de l'installation ou de l'entretien :			
Toutes les tâches directives mentionnées dans le mode d'emploi doivent être exclusivement effectuées par du personnel spécialisé qualifié dans le respect des prescriptions locales.			
informations supplémentaires :	low	medium	
puissance thermique nominale dans les conditions climatiques plus froides	9	9	kW
puissance thermique nominale dans les conditions climatiques plus chaudes	9	9	kW
efficacité énergétique pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus froides	203	161	%
efficacité énergétique pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes	193	156	%
consommation annuelle d'énergie pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus froides	3964	4967	kWh
consommation annuelle d'énergie pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes	2257	2763	kWh
Niveau de puissance acoustique à l'extérieur		-	dB

caractéristiques techniques du régulateur de température :		
fabricant	**alpha innotec**	
modèle	**Luxtronik 2.1**	
classe du régulateur	VII	-
contribution du régulateur à l'efficacité énergique pour le chauffage des locaux	3,5	%

Modèle				**SWCV 92K3 DS01**			
Pompe à chaleur air-eau: [yes/no]				no			
Pompe à chaleur eau glycolée-eau: [yes/no]				yes			
Pompes à chaleur eau-eau: [yes/no]				no			
Pompes à chaleur basse température: (yes/no)				no			
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint: (yes/no)				yes			
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur: (yes/no)				no			
application : (low/medium)				medium			
clima : (colder/average/warmer)				average			
Caractéristique	**Symbole**	**Valeur**	**Unité**	**Caractéristique**	**Symbole**	**Valeur**	**Unité**
Puissance thermique nominale (*)	Prated	8	kW	**Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux**	ηS	148,4	%
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj				**Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj**			
Tj = -7 °C	Pdh	6,6	kW	Tj = -7 °C	COPd	2,96	-
Tj = +2 °C	Pdh	4,1	kW	Tj = +2 °C	COPd	3,95	-
Tj = +7 °C	Pdh	2,6	kW	Tj = +7 °C	COPd	4,55	-
Tj = +12 °C	Pdh	1,8	kW	Tj = +12 °C	COPd	4,91	-
Tj = température bivalente	Pdh	6,9	kW	Tj = température bivalente	COPd	2,86	-
Tj = température limite de fonctionnement	Pdh	6,9	kW	Tj = température limite de fonctionnement	COPd	2,82	-
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = -15 °C (si TOL < - 20 °C)	Pdh	-	kW	Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = -15 °C (si TOL < - 20 °C)	COPd	-	-
Température bivalente	T_{biv}	-8	°C	Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement	TOL	-10	°C
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique	Pcych	-	kW	Efficacité sur un intervalle cyclique	COPcyc	-	-
Coefficient de dégradation (**)	Cdh	1,0	-	Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	65	°C
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif				**Dispositif de chauffage d'appoint**			
Mode arrêt	P_{OFF}	0,012	kW	Puissance thermique nominale	Psup	-	kW
Mode arrêt par thermostat	P_{TO}	0,019	kW	Type d'énergie utilisée	électrique		
Mode veille	P_{SB}	0,012	kW				
Mode résistance de carter active	P_{CK}	-	kW				
Autres caractéristiques							
Régulation de la puissance	variable			Pour les pompes à chaleur air-eau : débit d'air nominal, à l'extérieur	-	-	m^3/h
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur/à l'extérieur	L_{WA}	47 / -	dB	Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau : débit nominal d'eau glycolée ou d'eau, échangeur thermique extérieur	-	1	m^3/h
Émissions d'oxydes d'azote	NO_X	-	mg/kWh				
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur :							
Profil de soutirage déclaré	-			Efficacité énergétique chauffage de l'eau	η_{wh}	-	%
Consommation journalière d'électricité	Q_{elec}	-	kWh	Consommation journalière de combustible	Qfuel	-	kWh
Coordonnées de contact	ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany						

(*) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge calorifique nominale Pdesignh et la puissance thermique nominale d'un dispositif de chauffage d'appoint Psup est égale à la puissance calorifique d'appoint sup(Tj)

(**) Si le Cdh n'est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9.

Modèle				**SWCV 92K3 DS01**			
Pompe à chaleur air-eau: [yes/no]				no			
Pompe à chaleur eau glycolée-eau: [yes/no]				yes			
Pompes à chaleur eau-eau: [yes/no]				no			
Pompes à chaleur basse température: (yes/no)				no			
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint: (yes/no)				yes			
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur: (yes/no)				no			
application : (low/medium)				low			
clima : (colder/average/warmer)				average			
Caractéristique	**Symbole**	**Valeur**	**Unité**	**Caractéristique**	**Symbole**	**Valeur**	**Unité**
Puissance thermique nominale (*)	Prated	9	kW	**Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux**	ηS	202,5	%
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj				**Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj**			
Tj = -7 °C	Pdh	7,5	kW	Tj = -7 °C	COPd	4,01	-
Tj = +2 °C	Pdh	4,6	kW	Tj = +2 °C	COPd	5,33	-
Tj = +7 °C	Pdh	3,0	kW	Tj = +7 °C	COPd	6,11	-
Tj = +12 °C	Pdh	1,7	kW	Tj = +12 °C	COPd	6,64	-
Tj = température bivalente	Pdh	7,9	kW	Tj = température bivalente	COPd	3,82	-
Tj = température limite de fonctionnement	Pdh	7,9	kW	Tj = température limite de fonctionnement	COPd	3,78	-
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = -15 °C (si TOL < - 20 °C)	Pdh	-	kW	Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = -15 °C (si TOL < - 20 °C)	COPd	-	-
Température bivalente	T_{biv}	-8	°C	Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement	TOL	-10	°C
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique	Pcych	-	kW	Efficacité sur un intervalle cyclique	COPcyc	-	-
Coefficient de dégradation (**)	Cdh	1,0	-	Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	65	°C
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif				**Dispositif de chauffage d'appoint**			
Mode arrêt	P_{OFF}	0,012	kW	Puissance thermique nominale	Psup	-	kW
Mode arrêt par thermostat	P_{TO}	0,019	kW	Type d'énergie utilisée	électrique		
Mode veille	P_{SB}	0,012	kW				
Mode résistance de carter active	P_{CK}	-	kW				
Autres caractéristiques							
Régulation de la puissance	variable			Pour les pompes à chaleur air-eau : débit d'air nominal, à l'extérieur	-	-	m^3/h
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur/à l'extérieur	L_{WA}	47 / -	dB	Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau : débit nominal d'eau glycolée ou d'eau, échangeur thermique extérieur	-	1	m^3/h
Émissions d'oxydes d'azote	NO_X	-	mg/kWh				
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur :							
Profil de soutirage déclaré	-			Efficacité énergétique chauffage de l'eau	η_{wh}	-	%
Consommation journalière d'électricité	Q_{elec}	-	kWh	Consommation journalière de combustible	Qfuel	-	kWh
Coordonnées de contact	ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany						

(*) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge calorifique nominale Pdesignh et la puissance thermique nominale d'un dispositif de chauffage d'appoint Psup est égale à la puissance calorifique d'appoint sup(Tj)

(**) Si le Cdh n'est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9.